



**Общероссийская общественная организация
ВСЕРОССИЙСКОЕ
ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО
Карельское республиканское отделение**

185005, Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11, тел.(814-2) 57-65-34, т/факс:57-15-79
E-mail:vdpo@onego.ru;

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

**ДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ И СОТРУДНИКОВ ЗДАНИЯ С
МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА
(ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛИКВИДАЦИИ ЗАГОРАНИЙ)**

Старший специалист КРО ВДПО
Мошников О.Э.

При возникновении пожара действия администрации объекта в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности и эвакуации людей.

Руководитель и сотрудники охранных организаций обязаны:

1. Знать количество находящихся в здании людей и место их нахождения;
2. Удостовериться, что все сотрудники и арендаторы ознакомлены (под роспись) с правилами пожарной безопасности;
3. Проверить во всех ли не занятых, складских, технических помещениях отключен свет и обесточены электроприборы.
4. Уметь действовать по плану эвакуации людей в случае пожара;
5. Знать номера служб оперативного реагирования, руководителей объекта и страховых организаций;
6. Знать расположение и как правильно применять первичные средства пожаротушения (огнетушители, пожарные краны и т.д.);
7. Не допускать загромождение путей эвакуации (коридоров, лестничных клеток, тамбуров эвакуационных выходов) посторонними предметами, использования для отделки путей эвакуации горючих материалов.
8. Проверить исправность всех основных и запасных выходов из здания (возможность быстрого и беспрепятственного открывания обеих половинок дверей, зимой – расчищены ли они от снега и льда) и наличие в доступном месте, оборудованных бирками, ключей от дверей эвакуационных выходов. Для обозначения путей эвакуации на стенах должны висеть специальные подсвеченные знаки: «Выход», «Огнетушитель» и т.д. Существует специальный стандарт, которому эти знаки должны соответствовать, поэтому, самостоятельное их изготовление не допускается. Во время пожара электричество, а значит и освещение, отключают, а эти таблички укажут вам спасительный выход даже в кромешной темноте;
9. Проверить исправность телефонной связи, не зависящей от подачи в здание электроэнергии;
10. Проверить исправность и знать применение прибора автоматической пожарной сигнализации и системы речевого оповещения;
11. Не допускать курения или иного применения открытого огня в помещениях объекта, вовремя реагировать на неисправности и недочеты на местах;
12. Не разрешать пользоваться в кабинетах и технических помещениях электронагревательными приборами (в том числе кипятильниками, электрочайниками, электроутюгами, электроплитками), не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара.

При обнаружении пожара необходимо:

1. После срабатывания сигнала прибора автоматической пожарной сигнализации и обнаружения очага загорания необходимо немедленно сообщить об этом в Единую Службу Спасения «01, 112» с указанием точного места пожара, наличия в здании людей, назвать свою фамилию и номер телефона;

2. Открыть двери эвакуационных выходов при помощи легко сбрасываемых запоров или ключей, хранящихся в одном доступном месте и оборудованных бирками;
3. До прибытия пожарной помощи принять меры к эвакуации людей и приступить к тушению пожара имеющимися средствами (внутренними пожарными кранами, огнетушителями);
4. Сообщить о случившемся администрации объекта и представителям охранной организации.

При возникновении пожара или загорания в зданиях с массовым пребыванием людей:

- При задымлении в помещениях должна сработать автоматическая установка пожарной сигнализации, предназначенная для обнаружения в начальной стадии пожара, передачи тревожных извещений о месте его возникновения и включения автоматических систем противопожарной защиты: оповещения о пожаре, систем пожаротушения, дымоудаления. При приеме сигнала о внештатной ситуации немедленно включается система оповещения о пожаре. Не «два зеленых свистка», значение которых многие посетители могут не понять, а *речевая* связь по всему зданию.

- Действовать необходимо согласно имеющимся отработанным планам эвакуации;

- Воспользоваться индивидуальными спасательными устройствами и индивидуальными средствами изолирующего действия для защиты органов дыхания, которые должны храниться в доступном месте, например, изолирующими самоспасателями. Они предназначены для защиты органов дыхания и зрения людей в непригодной для этого атмосфере. С его помощью возможно самостоятельно выйти из смертельно опасного здания, даже при наличии токсичного дыма и без помощи пожарных. Самоспасатель может обеспечить безопасность до 45 минут. Как правило, этого времени более чем достаточно для того, чтобы выйти даже из самого большого здания. Причем, если эвакуируется группа людей, у них есть возможность переговариваться между собой. Самоспасатель сохраняет свою эффективность при температурах до 60 градусов по Цельсию и даже после кратковременного (до 60 секунд) воздействия на него температур до 200 градусов. В некоторых случаях – при непосредственной близости эвакуационного выхода – индивидуальными средствами изолирующего действия могут быть обыкновенная намоченная водой тряпица, рукав верхней одежды или платок, приложенные к дыхательным путям;

- Принять меры к предотвращению паники среди присутствующих;

- Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей, а также не разбивать стекол. Покидая помещение или здание, надо закрыть за собой все двери и окна, так как приток свежего воздуха (сквозняк) способствует быстрому распространению огня;

- При обесточивании здания воспользоваться дежурным электрическим фонарем или фонариком в сотовом телефоне;

- Двигаясь как можно ближе к полу, закрывая пути дыхания средствами изолирующего действия, вывести людей через не задымленные лестничные клетки

и эвакуационные выхода (запрещается пользование лифтами, так как во время пожара лифтовая шахта наполняется дымом);

- Обеспечить вывод людей в безопасное место, в установленный и заранее определенный пункт сбора;

- По возможности проверить помещения на предмет нахождения там людей;

- Во избежание распространения пожара обесточить здание, выключив главный рубильник в электрощитовой;

- По прибытии пожарного подразделения сообщить начальнику караула все необходимые сведения о наличии в здании людей, об очаге пожара, о мерах, принятых по его ликвидации.